

Spørgsmål:	Svar:
<p>Jeg har købt 2 stk. røgalarmer i Jem &amp; fix fra Erik C. Concepts, Der står ikke som sådan noget på dem ?? Er det røgalarmer, I kender noget til ?</p>	<p>På undersiden vil du typisk finde en etiket, hvor der er angivet:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- CE mærket,</li> <li>- fabrikantens navn og kontaktoplysninger,</li> <li>- modelbetegnelsen, samt</li> <li>- modellens certifikatnummer.</li> </ul> <p>Der er en vejledning på <a href="http://www.byggevaerainfo.dk">www.byggevaerainfo.dk</a></p> <p>Den betegnelse kan man så sammenligne med de modeller, der er omfattet af testene. Listen over testede røgalarmer kan findes på <a href="http://www.byggevaerainfo.dk">www.byggevaerainfo.dk</a></p>
<p>Jeg har med interesse læst den foretagne undersøgelse af røgalarmer. Jeg har konstateret, at de to, som jeg har anskaffet, ikke er omfattet af undersøgelsen. Da i hvert fald den ene ikke fungerer korrekt, skal jeg hermed oplyse, at det drejer sig om Ensonordic Røgalarm / 300 Value Model 27310, og produceret i Kina.</p>	<p>Energistyrelsen har i samarbejde med svenske og norske myndigheder foretaget kontrol og testet 23 forskellige modeller røgalarmer. Resultaterne viser, at 13 ud af 23 testede røgalarmer har vanskeligheder ved at leve op til kravene. Du finder listen over de modeller, der blev afprøvet, på <a href="http://byggevaerainfo.dk/aktuelt/760919">http://byggevaerainfo.dk/aktuelt/760919</a>.</p> <p>Det er ikke alle røgalarmer på det danske marked, der er blevet testet. Hvis din røgalarm ikke er på listen, er det fordi, den ikke er en af dem, der blev udtaget i forbindelse med kontrolindsatsen.</p>
<p>Jeg har røgalarmer af typen Schneider CE13, model CCTSA 58200 1x3V lithium. Er den testet og OK, eller hvad siger Schneider ?</p>	<p>Energistyrelsen har i samarbejde med svenske og norske myndigheder foretaget kontrol og testet 23 forskellige modeller røgalarmer. Resultaterne viser, at 13 ud af 23 testede røgalarmer har vanskeligheder ved at leve op til kravene. Du finder listen over de modeller, der blev afprøvet, på <a href="http://byggevaerainfo.dk/aktuelt/760919">http://byggevaerainfo.dk/aktuelt/760919</a>.</p> <p>Det er ikke alle røgalarmer på det danske marked, der er blevet testet. Hvis din røgalarm ikke er på listen, er det fordi, den ikke er en af dem, der blev udtaget i forbindelse med kontrolindsatsen.</p>
<p>Jeg er noget i tvivl, da jeg har tre alarmer</p>	<p>Omtalte produkt er ikke omfattet af</p>

<p>hængende, som tilsyneladende ikke omtales her:</p> <p><a href="http://byggevarerinfo.dk/aktuelt/760919">http://byggevarerinfo.dk/aktuelt/760919</a></p> <p>De hedder: JO-EL ('Classic'), formentligt "DVN nr. 19995 820611(S1201J) - Solo alarm med normalt 9v batteri".</p> <p>Er de mon undersøgt</p>	<p>Energistyrelsens undersøgelse.</p> <p>Det er ikke alle røgalarmer på det danske marked, der er blevet testet. Hvis din røgalarm ikke er på listen, er det fordi, den ikke er en af dem, der blev testet.</p> <p>På <a href="http://byggevarerinfo.dk/aktuelt/760919">http://byggevarerinfo.dk/aktuelt/760919</a> er der listet de konkrete røgalarmer, der blev afprøvet, og som ikke lever op til kravene.</p>
<p>Med tak for din indsats med test af røgalarmer, skal jeg nævne at JO-EL røgalarmer ikke er med i testen.</p> <p><a href="https://webshop.coop.dk/vare/jo-el-roegalarm-model-classic-solo-bedst-i-test-forbrugerradet-taenk/5702128206115">https://webshop.coop.dk/vare/jo-el-roegalarm-model-classic-solo-bedst-i-test-forbrugerradet-taenk/5702128206115</a></p>	<p>Energistyrelsen har i samarbejde med svenske og norske myndigheder foretaget kontrol og testet 23 forskellige modeller røgalarmer. Resultaterne viser, at 13 ud af 23 testede røgalarmer har vanskeligheder ved at leve op til kravene. Du finder listen over de modeller, der blev afprøvet, på <a href="http://byggevarerinfo.dk/aktuelt/760919">http://byggevarerinfo.dk/aktuelt/760919</a>.</p> <p>Det er ikke alle røgalarmer på det danske marked, der er blevet testet. Hvis din røgalarm ikke er på listen, er det fordi, den ikke er en af dem, der blev udtaget i forbindelse med kontrolindsatsen.</p>
<p>På hjemmesiden står der ikke noget om, hvor røgalarmerne er solgt, det mener jeg gør testen tæt på ubrugelig.</p> <p>Jeg har behov for at vide, om røgalarmerne med mangler er solgt i f.eks. Silvan for at danne et overblik over mine alarmer.</p> <p>Navnet og model nr. kan jeg umuligt huske!</p>	<p>Modelbetegnelsen kan findes på undersiden af røgalarmen.</p> <p>Energistyrelsen har informeret importører og distributører af de undersøgte røgalarmer, som er ulovlige, da de er øverste led i forhandlerkæden. Har man som forbruger en røgalarm, der er omfattet af Energistyrelsens påbud, bør man henvende sig i den butik, man mener den er købt i.</p> <p>Energistyrelsen har i samarbejde med svenske og norske myndigheder foretaget kontrol og testet 23 forskellige modeller røgalarmer. Resultaterne viser, at 13 ud af 23 testede røgalarmer har vanskeligheder ved at leve op til kravene. Du finder listen over de modeller, der blev afprøvet, på <a href="http://byggevarerinfo.dk/aktuelt/760919">http://byggevarerinfo.dk/aktuelt/760919</a>.</p>

	<p>Det er ikke alle røgalarmer på det danske marked, der er blevet testet. Hvis din røgalarm ikke er på listen, er det fordi, den ikke er en af dem, der blev udtaget i forbindelse med kontrolindsatsen.</p>
<p>Tak for jeres undersøgelse af røg/brandalarmer, god og nyttig viden. Men nu bor jer i tårnbyhuse lejligheder og har lige set, at vi har to forskellige alarmer. En SEKO Røgalarm model 94.4002, DVN 4540, med udløbsdato 04.04.30 Og en PRIMISAFE SD-291H røg og brandalarm, serie nr 3390/04, varanummer: MD41981, EAN: 25081756, MSN: 50015518, som skal udskiftes i 2014. Ville da rigtig gerne vide, om de er godkendt eller ?? Har søgt på nettet og ikke rigtig kunne finde noget om dem. Er det noget I kan hjælpe med nu, når I er i gang.</p>	<p>Omtalte produkt er ikke omfattet af Energistyrelsens undersøgelse.</p> <p>Det er ikke alle røgalarmer på det danske marked, der er blevet testet. Hvis din røgalarm ikke er på listen, er det fordi, den ikke er en af dem, der blev testet.</p> <p>På <a href="http://byggevaereinfo.dk/aktuelt/760919">http://byggevaereinfo.dk/aktuelt/760919</a> er der listet de konkrete røgalarmer, der blev afprøvet, og som ikke lever op til kravene.</p>
<p>Jeg har læst: Energistyrelsen udsteder påbud efter test af røgalarmer på : <a href="http://byggevaereinfo.dk/aktuelt/760919">http://byggevaereinfo.dk/aktuelt/760919</a></p> <p>Jeg har en røgalarm i min helårsbolig fra : JO-EL electric A/S Ørbækvej 280 5220 Odense</p> <p>Købt i superbrugsen</p> <p>Er den ok ?</p> <p>I sommerhuset har jeg to andre røgalarmer, og jeg syntes ikke, jeg kan genkende nogle af firmanavne.</p>	<p>På undersiden af røgalarmen vil du typisk finde en etiket, hvor der er angivet:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- CE mærket,</li> <li>- fabrikantens navn og kontaktoplysninger,</li> <li>- modelbetegnelsen, samt</li> <li>- modellens certifikatnummer.</li> </ul> <p>Der er en vejledning på <a href="http://www.byggevaereinfo.dk">www.byggevaereinfo.dk</a></p> <p>Den betegnelse kan man så sammenligne med de modeller, der er omfattet af testene. Listen over testede røgalarmer kan findes på <a href="http://www.byggevaereinfo.dk">www.byggevaereinfo.dk</a></p>
<p>Jeg læser jeres hjemmeside, som det er lovpligtigt, at alle røgalarmer bliver testet.</p> <p>Jeg fandt ikke dem, jeg har fra Ikea i testen?</p>	<p>Det er ikke alle røgalarmer på det danske marked, der er blevet testet. Vi har fået testet produktet Patrull (29HIKC), som forhandles af IKEA. Produktet har ikke fået nogen anmærkninger.</p>

	<p>På <a href="http://byggevaereinfo.dk/aktuelt/760919">http://byggevaereinfo.dk/aktuelt/760919</a> er der listet de konkrete røgalarmere, der blev afprøvet, og som ikke lever op til kravene.</p>
<p>Røgalarmere. Jeg hører meget dårligt. Vi har købt røgalarmere over internettet. Alarmen lyder på en så høj frekvens, at jeg ikke kan opfatte den. Er problemet med i markedsovervågningen?</p>	<p>Produktstandarden for røgalarmere stiller krav om varselslydens frekvens. Varselslydens frekvens må ikke overstige 3500 Hz. Under afprøvning af røgalarmmodeller blev der også testet varselslydens frekvens og lydtryk.</p>
<p>I relation til jeres test af røgalarmere vil jeg høre, om I har testet alarmen af mærket Ensonordic (model 27730 og 27735) ? Vi har haft installeret tre af disse i vores hus, men har måttet fjerne de to igen pga spontane falske alarmer.</p>	<p>Energistyrelsen har i samarbejde med svenske og norske myndigheder foretaget kontrol og testet 23 forskellige modeller røgalarmere. Resultaterne viser, at 13 ud af 23 testede røgalarmere har vanskeligheder ved at leve op til kravene. Du finder listen over de modeller, der blev afprøvet, på <a href="http://byggevaereinfo.dk/aktuelt/760919">http://byggevaereinfo.dk/aktuelt/760919</a>.</p>
<p>På listen over røgalarmere er denne ikke godkendt: No Flame 83198/KD-101-LA. Vi har en røgalarm fra Ensonordic med type: KD-101LA. Kan vi gå ud fra at denne heller ikke lever op til normerne?</p>	<p>Vi vil på baggrund af din henvendelse undersøge, om det kan være en type røgalarm, som ikke lever op til kravene i standarden.</p> <p>Du må meget gerne sende følgende oplysninger:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- hvor du har købt røgalarmen</li> <li>- et foto af røgalarmen inklusiv af undersiden af alarmen, hvor CE-mærkningen ses</li> </ul> <p>Evt. kopi af andre dokumenter du har.</p> <p>Du skal indsende disse oplysninger til <a href="mailto:mobyg@ens.dk">mobyg@ens.dk</a></p> <p>Når vi har disse oplysninger, vil vi så undersøge sagen nærmere.</p>
<p>Listen over røgalarmere med fejl udbedes, hørt i radioen P 4 den 27. august 2014</p>	<p>Røgalarmene blev testet i henhold til produktstandarden EN 14604:2005 for</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Retningsbestemt følsomhed</li> <li>- Initialfølsomhed</li> <li>- Følsomhed for 4 typer brande (TF2, TF3, TF4, TF5)</li> <li>- Varselslydens frekvens og lydtryk</li> </ul>

	<p>- Serieforbindelse, såfremt modellen giver mulighed for det.</p> <p>Ud fra testresultaterne vurderer styrelsen for tiden risikoen for sikkerhed og sundhed. Risikovurderingen vil også beskrive det konstaterede.</p>
<p>Jeg kan ikke finde mine røgalarmere på listen, hverken dem som opfylder eller ikke opfylder kravene. Jo-el røgalarm model ss-168, er den god nok?</p>	<p>Din røgalarm er ikke en af dem, der udtaget til test ved kontrolindsatsen. Energistyrelsen har i samarbejde med svenske og norske myndigheder foretaget kontrol og testet 23 forskellige modeller røgalarmere. Resultaterne viser, at 13 ud af 23 testede røgalarmere har vanskeligheder ved at leve op til kravene. Du finder listen over de modeller, der blev afprøvet, på <a href="http://byggevarerinfo.dk/aktuelt/760919">http://byggevarerinfo.dk/aktuelt/760919</a>.</p>
<p>Har læst undersøgelsen af røgalarmere, men kunne ikke finde dem, vi benytter, på listen. De er af mærket JO-EL, model HS-102. Kan I sige, om denne model lever op til standarderne, eller om vi bør udskifte dem?</p>	<p>Energistyrelsen har i samarbejde med svenske og norske myndigheder foretaget kontrol og testet 23 forskellige modeller røgalarmere. Resultaterne viser, at 13 ud af 23 testede røgalarmere har vanskeligheder ved at leve op til kravene. Du finder listen over de modeller, der blev afprøvet, på <a href="http://byggevarerinfo.dk/aktuelt/760919">http://byggevarerinfo.dk/aktuelt/760919</a>.</p> <p>Der blev afprøvet et produkt med modelbetegnelsen HS-102 og afprøvningen viste, at produktet er i overensstemmelse med produktstandardEN 14604:2005/AC2008</p>
<p>Er følgende type røgalarm godkendt datatrac DT- 950 godkendt i Danmark af Sundhedsstyrelsen?</p>	<p>Energistyrelsen har i samarbejde med svenske og norske myndigheder foretaget kontrol og testet 23 forskellige modeller røgalarmere. Resultaterne viser, at 13 ud af 23 testede røgalarmere har vanskeligheder ved at leve op til kravene. Du finder listen over de modeller, der blev afprøvet, på <a href="http://byggevarerinfo.dk/aktuelt/760919">http://byggevarerinfo.dk/aktuelt/760919</a>.</p> <p>Det er ikke alle røgalarmere på det danske marked, der er blevet testet. Hvis din røgalarm ikke er på listen, er det fordi den ikke er en af dem, der blev</p>

	<p>udtaget til test i forbindelse med kontrolindsatsen.</p>
<p>Jeg har købt røgalarmer i Bauhaus start august i år. Mærket hedder JOEL, "Smoke alarm" og fremgår ikke af listen med testede mærker.</p> <p>JO EL har været datterselskab af Schneider Electric, men er åbenbart nu en del af Schneider Electric.</p>	<p>Energistyrelsen har i samarbejde med svenske og norske myndigheder foretaget kontrol og testet 23 forskellige modeller røgalarmer. Resultaterne viser, at 13 ud af 23 testede røgalarmer har vanskeligheder ved at leve op til kravene. Du finder listen over de modeller, der blev afprøvet, på <a href="http://byggevarerinfo.dk/aktuelt/760919">http://byggevarerinfo.dk/aktuelt/760919</a>.</p> <p>Det er ikke alle røgalarmer på det danske marked, der er blevet testet. Hvis din røgalarm ikke er på listen, er det fordi, den ikke er en af dem, der blev udtaget i forbindelse med kontrolindsatsen.</p>
<p>Vi har set den meddelelse i har udsendt omkring røgalarmer vores hedder EI-Line type: ss168 og der står den godkendt af sundhedsstyrelsen i sin tid køre på 9v batteri, men jeg kan se den ikke er på jeres lister.</p> <p>Vi mener at kan huske de er købt i Bauhaus eller Bilka i sin tid, vi er helt sikker på den i køkkenet og gangen virker især når der er mad os i køkkenet. 😊</p> <p>Hvad skal jeg/vi så regne med?</p>	<p>Energistyrelsen har i samarbejde med svenske og norske myndigheder foretaget kontrol og testet 23 forskellige modeller røgalarmer. Resultaterne viser, at 13 ud af 23 testede røgalarmer har vanskeligheder ved at leve op til kravene. Du finder listen over de modeller, der blev afprøvet, på <a href="http://byggevarerinfo.dk/aktuelt/760919">http://byggevarerinfo.dk/aktuelt/760919</a>.</p> <p>Det er ikke alle røgalarmer på det danske marked, der er blevet testet. Hvis din røgalarm ikke er på listen, er det fordi, den ikke er en af dem, der blev udtaget i forbindelse med kontrolindsatsen.</p>
<p>Jeg har installeret 12 stk røgdetektorer af mærket E-Line eller Esline( Lidt svært at se, da der er et lyn som andet tegn).</p> <p>Model nummeret er flg: KD-101LC</p> <p>Altså tæt på et af de numre som i på Bolius Hjemmeside betegner som ulovlige.</p> <p>Der står godt nok på alarmerne at de er CE08 1134-CPD-059 mærket efter EN-14604:2005 Standarden.</p>	<p>Energistyrelsen har i samarbejde med svenske og norske myndigheder foretaget kontrol og testet 23 forskellige modeller røgalarmer. Resultaterne viser, at 13 ud af 23 testede røgalarmer har vanskeligheder ved at leve op til kravene. Du finder listen over de modeller, der blev afprøvet, på <a href="http://byggevarerinfo.dk/aktuelt/760919">http://byggevarerinfo.dk/aktuelt/760919</a>.</p> <p>Det er ikke alle røgalarmer på det danske marked, der er blevet testet. Hvis din røgalarm ikke er på listen, er det fordi, den ikke er en af dem, der blev udtaget i forbindelse med</p>

<p>Men jeg kommer alligevel i tvivl om der er sikre nok.</p> <p>Den model vi har her er købt fordi vi bor i et hus som har hele fire beboelses plan hvor detektorerne er forbundet trådløs og vi vil være sikker på at alle i huset bliver alarmeret hvis uheldet en dag skulle være ude.</p> <p>Jeg håber i kan hjælpe mht. om vi kan lægge vores lid til modellen her.</p>	<p>kontrolindsatsen.</p>
<p>Hvorfor nævner I ikke IKEAs røgalarm. Den er jo sikkert solgt i et enormt stort antal. Vi har bl.a. Ikeas.</p>	<p>Energistyrelsen har i samarbejde med svenske og norske myndigheder foretaget kontrol og testet 23 forskellige modeller røgalarmer. Resultaterne viser, at 13 ud af 23 testede røgalarmer har vanskeligheder ved at leve op til kravene. Du finder listen over de modeller, der blev afprøvet, på <a href="http://byggevaereinfo.dk/aktuelt/760919">http://byggevaereinfo.dk/aktuelt/760919</a>.</p> <p>Det er ikke alle røgalarmer på det danske marked, der er blevet testet. Hvis din røgalarm ikke er på listen, er det fordi, den ikke er en af dem, der blev udtaget i forbindelse med kontrolindsatsen.</p>
<p>Jeg har netop nu i august købt 4 stk KD-101LA , jeg kan læse på energistyrelsens hjemmeside at de ikke har klaret testen.</p> <p>Hvad er det der er problemet, bør jeg levere dem tilbage til sælgeren og få pengene tilbage?</p>	<p>Energistyrelsen har i samarbejde med svenske og norske myndigheder foretaget kontrol og testet 23 forskellige modeller røgalarmer. Resultaterne viser, at 13 ud af 23 testede røgalarmer har vanskeligheder ved at leve op til kravene. Du finder listen over de modeller, der blev afprøvet, på <a href="http://byggevaereinfo.dk/aktuelt/760919">http://byggevaereinfo.dk/aktuelt/760919</a>.</p> <p>Det er ikke alle røgalarmer på det danske marked, der er blevet testet. Hvis din røgalarm ikke er på listen, er det fordi, den ikke er en af dem, der blev udtaget i forbindelse med kontrolindsatsen.</p>
<p>Har nu checket mine 2 røgalarmer og er i tvivl om de er ok og ikke en falsk tryghed. ( Har prøvet brand i mit hjem i 1988, en firlænget stråttækt gård som brændte ned til grunden) derfor er jeg rimelig obs på,</p>	<p>Energistyrelsen har i samarbejde med svenske og norske myndigheder foretaget kontrol og testet 23 forskellige modeller røgalarmer. Resultaterne viser, at 13 ud af 23 testede røgalarmer har</p>

<p>at mine alarmer er helt ok.          Navn: L protect'sale          Optic New Classic.          Optisk røgalarm model 27710.          EN 14604:2005          NOBB nr. 41514233          Type: KD-107          Produktionsdato: 2009.10.09          L-TEAM          DK-5492 Vissenbjerg.          Derudover står der:          CE 09.          1134-CPD-032.          Kan du be- el afkræfte om de er ok?</p>	<p>vanskeligheder ved at leve op til kravene. Du finder listen over de modeller, der blev afprøvet, på <a href="http://byggevaereinfo.dk/aktuelt/760919">http://byggevaereinfo.dk/aktuelt/760919</a>.</p> <p>Det er ikke alle røgalarmer på det danske marked, der er blevet testet. Hvis din røgalarm ikke er på listen, er det fordi, den ikke er en af dem, der blev udtaget i forbindelse med kontrolindsatsen.</p>
<p>I forbindelse med jeres test af røgalarmer, blev jeg i tvivl om jeres liste er udtryk for de fabrikater der kan træffes i dk, for ved en såkaldt renovering af vor lejlighed, gik den først monterede "Siemens Delta Reflex SD230N" hurtigt i udu efter det blev konstateret at elektrikereren ikke havde tilsluttet 230 volt men udelukkende kørte på batteridrift. Langt om længe lykkedes det at få ombyttet og korrekt monteret en alarm benævnt "ESYLUX Protektor K230V". jeg kan ikke genkende den på listen, er den ikke er godkendt til salg i dk?</p> <p>Har I noget at gøre med den øvrige kontrol af lovgivningen omkring f.eks røgalarmers udskiftning efter 10 år?</p>	<p>Energistyrelsen har i samarbejde med svenske og norske myndigheder foretaget kontrol og testet 23 forskellige modeller røgalarmer. Resultaterne viser, at 13 ud af 23 testede røgalarmer har vanskeligheder ved at leve op til kravene. Du finder listen over de modeller, der blev afprøvet, på <a href="http://byggevaereinfo.dk/aktuelt/760919">http://byggevaereinfo.dk/aktuelt/760919</a>.</p> <p>Det er ikke alle røgalarmer på det danske marked, der er blevet testet. Hvis din røgalarm ikke er på listen, er det fordi, den ikke er en af dem, der blev udtaget i forbindelse med kontrolindsatsen.</p>